

ANALISA SETTING GROUND FAULT RELAY (GFR) TERHADAP SISTEM PENTANAHAN NETRAL PENYULANG PANDEANLAMPER 06 JTM 20 KV SEMARANG

Muhammad Iqbal, Moh Toni Prasetyo, Luqman Assaffat¹⁾

¹⁾Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kasipah no 10 -12 Semarang – Indonesia
e-mail : Iqbalkharisma30@gmail.com

ABSTRACT

The operation of the distribution system has major problems in overcoming interference. In its development, electric power systems increasingly large currents cause electrical interference that may occur the greater. Therefore, they invented a system called neutral grounding. There is no ideal grounding neutral earthing throughout the distribution network Semarang cause neutral grounding resistance value. Neutral resistance values may cause a decrease in current flowing to ground disturbance that affects the sensitivity GFR (Ground Fault Relay) installed. Because of that, necessary to analyze the GFR setting the main feeder neutral earthing systems JTM 20 kV feeders Semarang by taking samples Pandeanlamper 06 to determine the condition of setting GFR installed in accordance with the neutral earthing systems. Results of the calculation of the noise current by entering the value of resistance neutral earthing exiting GFR values obtained ideal setting on the feeder Pandeanlamper 06 is not much different from the existing GFR setting value. Values of 0.27 Ω neutral earthing (existing) did not significantly influence the sensitivity GFR of the feeder PDL 06. GFR remained detect interference and work in accordance with the characteristic curve GFR. Based on the analysis, GFR mounted setting was appropriate and able to provide security in Pandeanlamper feeder 06..

Keywords: Neutral Grounding, GFR, Main Feeder

1. PENDAHULUAN

Pengoperasian sistem distribusi mempunyai masalah utama dalam mengatasi gangguan. Dalam perkembangannya, sistem tenaga listrik yang semakin besar menyebabkan arus gangguan listrik yang mungkin terjadi semakin besar. Oleh sebab itu dibuatlah suatu sistem yang disebut pentanahan netral. Adanya Ketidakideal pentanahan netral sepanjang jaringan distribusi Semarang menyebabkan nilai tahanan pentanahan netral. Nilai tahanan netral

tersebut dapat menyebabkan penurunan arus gangguan ke tanah yang mengalir sehingga berdampak pada sensitivitas GFR yang dipasang Marsudi, (Djiteteng, 2006). Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan pentanahan netral sistem distribusi wilayah Semarang dengan memasukkan nilai tahanan pentanahan netral yang sesungguhnya guna memastikan setting GFR penyulang utama yang dipasang mampu mengatasi semua gangguan yang mungkin terjadi di sistem tanpa membahayakan keselamatan makhluk


hidup yang ada di sekitar dan tanpa merusak peralatan yang terpasang di sistem (Tobing B, 2003). Adapun penyulang PDL06 dipilih untuk mewakili penyulang lain di wilayah distribusi Semarang

2. RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya Ketidakidealan pentanahan netral sepanjang jaringan distribusi Semarang yang dapat mempengaruhi sensitivitas *Ground Fault Relay* (GFR) yang terpasang pada penyulang utama PDL06 maka diperlukan analisa terhadap setting GFR yang terpasang sesuai dengan sistem pentanahan netral dan mampu memberikan pengamanan pada penyulang PDL06 (Suhadi, dkk. 2008).

3. METODE PENELITIAN

DIAGRAM ALIR PENELITIAN



Selesai

Gambar 1 Diagram alir proses penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantanahan netral sistem distribusi penyulang PDL06 menggunakan metode pantanahan langsung sepanjang jaringan, dimana nilai pantanahan netral tidak murni nol melainkan sebesar $0,27 \Omega$. Pada penyulang utama JTM 20 kV Pandeanlamper 06 terdapat dua relai GFR yaitu relai GFR PMT (Pemutus Tenaga) dan GFR PBO (Penutup Balik Otomatis). Koordinasi antara rele gangguan tanah PMT dan PBO dilakukan secara time and current grading. Masing-masing rele dilengkapi dengan fasilitas penyetelan waktu kerja (Time Multiplier Setting/ TMS) dan penyetelan arus kerja minimum. Adapun setting karakteristik kurva waktu yang diterapkan pada GFR PMT dan PBO penyulang PDL06 adalah Standard Inverse.


I. Perhitungan Setting GFR PMT dan PBO pada Penyulang PDL06

a. Setting GFR PMT

Setting arus GFR (I_s GFR) PMT pada penyulang PDL06 sebesar 180A. Setting waktu tunda GFR PMT penyulang PDL06 menggunakan karakteristik Standard Inverse dan TMS 0,24 (Ravindranath, B; Chander, M. 1983).

Rumus waktu tunda GFR PMT penyulang PDL06 sebagai berikut:

$$\text{Time to trip (td)} = \frac{0,14}{\left[\frac{I_{hs}}{I_{set}} \right]^{0,02} - 1} \times 0,24$$




Gambar 2. Kurva koordinasi karakteristik kerja GFR dari PMT

Selain disetting untuk bekerja dengan tunda waktu Standard Inverse, GFR PMT penyulang PDL06 juga dikombinasikan untuk bekerja seketika atau tanpa tunda waktu. Adapun setting arus instantaneous (I_{ins}) GFR PMT penyulang PDL06 sebesar $7 \times I_{set}$ GFR = 1260A.

b. Setting GFR PBO

Setting arus GFR (I_s GFR) PBO pada penyulang PDL06 sebesar 110A. Setting waktu tunda GFR PBO penyulang PDL06 menggunakan karakteristik Standard Inverse dan TMS 0,1. dapat diketahui rumus waktu tunda GFR PBO penyulang PDL06 sebagai berikut:

$$\text{Time to trip (td)} = \frac{0,14}{\left[\frac{I_{hs}}{I_{set}} \right]^{0,02} - 1} \times 0,1$$




Gambar 3. Kurva koordinasi karakteristik kerja GFR dari PBO

Selain disetting untuk bekerja dengan tunda waktu Standard Inverse, GFR PBO penyulang PDL06 juga dikombinasikan untuk bekerja seketika atau tanpa tunda waktu. Adapun setting arus instantaneous (I_{ins}) GFR PBO penyulang PDL06 sebesar $8 \times I_{set}$ GFR = 880 A.

II. Kurva Koordinasi Karakteristik Kerja GFR PMT dan PBO

GFR PBO berfungsi sebagai rele utama yang mengamankan bagian hilir penyulang utama dari gangguan tanah. Sedangkan GFR PMT berfungsi sebagai rele utama yang mengamankan bagian hulu penyulang utama sekaligus sebagai rele back-up bagian hilir penyulang utama. Dari

Gambar 3 terlihat bahwa terjadi koordinasi antara kerja GFR PMT dan PBO melalui setting arus dan setting waktu kerja (TMS). Setting TMS GFR PMT yang lebih tinggi dari GFR PBO menyebabkan GFR PMT tidak trip bersama-sama dengan GFR PBO apabila terjadi gangguan di bagian hilir dimana nilai arus gangguan tidak terlalu besar. Sistem pengaman gangguan tanah pun menjadi selektif dan dapat membatasi luas daerah yang padam akibat gangguan. Selain itu GFR juga disetting untuk bekerja seketika untuk mengatasi arus gangguan ke tanah yang bernilai sangat besar penghantar maupun peralatan tidak rusak ketika gangguan terjadi.



Gambar 4. Kurva koordinasi karakteristik kerja GFR dari PMT dan PBO

4. KESIMPULAN

1. Pentanahan netral sistem distribusi penyulang PDL06 menggunakan metode pentanahan langsung sepanjang jaringan, dimana nilai pentanahan netral tidak murni nol melainkan sebesar $0,27 \Omega$.
2. Nilai pentanahan netral sebesar $0,27 \Omega$ (kondisi existing) tidak berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas GFR pada penyulang PDL 06. GFR tetap mendeteksi gangguan dan bekerja sesuai dengan kurva karakteristik kerja GFR.
3. Setting GFR yang dipasang (*existing*) sudah tepat dan mampu memberikan pengamanan pada penyulang utama PDL06.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aslimeri, dkk. 2008, Teknik Transmisi Tenaga Listrik Jilid 2 untuk SMK. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen

- Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional.
- Marsudi, Djiteng. 2006, Operasi Sistem
Tenaga Listrik. Semarang: Penerbit
Graha Ilmu.
- Perdana, W. C. 2008, Evaluasi Koordinasi
Pengaman Feeder 20 kV
Pandeanlamper 01 GI
Pandeanlamper PT. PLN (Persero)
APJ Semarang. Skripsi S1, Jurusan
Teknik Elektro dan Teknologi
Informasi FT UNIMUS. Tidak
Dipublikasikan.
- Ravindranath, B; Chander, M. 1983, Power
Sistem Protection and Switchgear.
New Delhi: Wiley Eastern Limited.
- Sulasno, Ir. 2001, Analisis Sistem Tenaga
Listrik. Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
- Suhadi, dkk. 2008, Teknik Distribusi
Tenaga Listrik Jilid 1 untuk SMK.
Jakarta: Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan,
Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhadi, dkk. 2008, Teknik Distribusi
Tenaga Listrik Jilid 3 untuk SMK.
Jakarta: Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan,
Direktorat Jenderal Manajemen
- Pendidikan Dasar dan Menengah,
Departemen Pendidikan Nasional.
- PT.PLN (Persero) P3B dan PT PLN
UDIKLAT SEMARANG, 2010,
Buku Teori Pelatihan O&M Relai
Proteksi Gardu Induk, Jakarta:PT
PLN Persero.
- Tobing, Bonggas L (2003), Peralatan
Tegangan Tinggi. Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, dkk. 2008. Workshop Operasi
dan Pemeliharaan Distribusi.
Jakarta: PT. PLN Pusdiklat.
- (2008), Laporan Pekerjaan
Pemeliharaan 1 Tahunan Trafo dan
Bay Trafo III – 60 MVA di Gardu
Induk Pandeanlamper tanggal 22
Juli 2011. Semarang : PT. PLN
(Persero) UPT Semarang.
- SPLN 64 : 1985, Petunjuk
Pemilihan dan Penggunaan Pelebur
pada Sistem Distribusi Tegangan
Menengah. Jakarta : PT. PLN
(Persero)
- SPLN 12 : 1978, Pedoman
Penerapan Sistem Distribusi 20 kV,
Fasa-Tiga, 4-Kawat. Jakarta : PT.
PLN (Persero)
- SPLN 2 : 1978, Pentahanan Netral
Sistem Transmisi, Sub-transmisi dan
Distribusi beserta Pengamanannya.
Jakarta : PT. PLN (Persero)

